



Olsztyn, dn. 21.09.2017 r.

Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu

MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: zapytania ofertowego nr 5/2017 na wymianę istniejącego oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego na energooszczędne nowoczesne oświetlenie LED, w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu RPWM.04.02.00-28-0088/16 „Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie MEBELUX Sp. z o.o.

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów zapytania ofertowego w zakresie opis przedmiotu zamówienia w poniższym zakresie:

Dane techniczne wymagane wyposażenie, parametry i elementy składowe oświetlenia LED:

a) oświetlenie wewnętrzne:

- wymiana całych opraw na nowe LED-owe zawieszane,
- mocy **36W – 32 szt.** lub ilość opraw innej mocy nie przekraczającej łącznej mocy **1152 W** (zasada wyliczenia $36\text{ W} * 32\text{ szt} = 1152\text{ W}$)
- mocy **9W – 173 szt.** lub ilość opraw innej mocy nie przekraczającej łącznej mocy **1557 W** (zasada wyliczenia $9\text{ W} * 173\text{ szt} = 1557\text{ W}$)
- mocy **12W – 15 szt.** lub ilość opraw innej mocy nie przekraczającej łącznej mocy **180 W** (zasada wyliczenia $12\text{ W} * 15\text{ szt} = 180\text{ W}$)
- barwa oświetlenia zimna **od 5500 do 7000 K**
- klasa szczelności **IP 66**
- oświetlenie dostosowane do polskiej normy **PN-EN 12464-1:2004**
- Zaleca się także, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej budynków, w których będzie wymieniane oświetlenie. W celu ustalenia terminu wizji lokalnej należy skontaktować się z Panem - Jacek Zalewski, tel. 89 678 99 14, e-mail: zalewski@mebelux.com.pl
- w pomieszczeniu socjalnym szatnia męska zastosować oświetlenie na inteligentne czujki ruchu z pamięcią (każdy ruch uruchamia zegar odliczania od nowa)
- w pomieszczeniu socjalnym szatnia damska zastosować oświetlenie na inteligentne czujki ruchu z pamięcią (każdy ruch uruchamia zegar odliczania od nowa)

- w pomieszczeniu socjalnym stołówka zastosować oświetlenie na inteligentne czujki ruchu z pamięcią (każdy ruch uruchamia zegar odliczania od nowa)
- w pomieszczeniu magazynowym płyty zastosować oświetlenie na inteligentne czujki ruchu z pamięcią (każdy ruch uruchamia zegar odliczania od nowa)

b) oświetlenie zewnętrzne:

- wymiana całych opraw na nowe LED-owe:
- mocy **35W - 15 szt.** . lub ilość opraw innej mocy nie przekraczającej łącznej mocy **525 W** (zasada wyliczenia $35\text{ W} * 15\text{ szt} = 525\text{ W}$)
- barwa oświetlenia zimna **od 5500 do 7000 K**
- klasa szczelności **IP 66**
- przed złożeniem oferty należy wykonać audyt w zakładzie i dopasować oświetlenie do istniejących już urządzeń

Jednocześnie informujemy Państwa, że z uwagi na dokonaną zmianę zapisów zapytania Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert na dzień 29.09.2017 r. do godz. 14:00.